

РЕШЕНИЕ № 16642

от 18.12.2025

о соответствии продукции требованиям, установленным техническим регламентом

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13

наименование органа по сертификации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

провел анализ документов:

обращение Общества с ограниченной ответственностью «Навигард» о внесении изменений в ТУ 26.30.50-001-25832351-2023 изм.1 «Система передачи извещений «NAVIGard». Технические условия», касательно модернизации прибора приборов приемно-контрольных охранно пожарных с функцией приборов объектовых оконечных NV серии 21: NV 2116, NV 2132 LED, NV 2164 LED (на базе контрольных плат: NV 216, NV 8804), изменении размеров корпуса приборов приемно-контрольных охранно-пожарных с функцией приборов объектовых оконечных NV 2110, NV 2116 (исх. №1 от 16.10.2025, вх. № 600эп-ОС от 16.10.2025);

извещение об изменении № 1 от 01.10.2025;

Отчет об испытаниях № 1141ТР выдан 18.12.2025 ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01

акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 16642/ 16746/ 16747-ИК 2025 от 04.09.2025,

серийный выпуск, код ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0,

сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00834/23

срок действия с 04.10.2023 по 03.10.2028

продукция, тип объекта сертификации, код (коды) продукции, сертификат

Закключение:

При подключении дополнительного оборудования (блока расширения шлейфов сигнализации радиоканального «Ладога БРПС-РК-485» исполнение 1 (либо аналога)) приборы приемно-контрольные охранно-пожарные с функцией приборов объектовых оконечных NV серии 21: NV 2116, NV 2132 LED, NV 2164 LED (на базе контрольных плат: NV 216, NV 8804) выполняют дополнительно (к подтвержденным при проведении сертификации) функции адресного прибора (п. 7.5.1 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»).

Замена корпуса NV 2002 на корпус NV 2007 для приборов приемно-контрольных охранно-пожарных с функцией приборов объектовых оконечных NV 2110, NV 2116 при идентичности формы, материала и способов крепления не влияет на показатели, проверяемые при подтверждении соответствия.

Планируемые изменения не ухудшают параметры приборов приемно-контрольных охранно-пожарных с функцией приборов объектовых оконечных NV серии 21: NV 2110, NV 2116, NV 2132 LED, NV 2164 LED (на базе контрольных плат: NV 216, NV 8804), проверенные при подтверждении соответствия.

Орган по сертификации «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

Разрешить выпуск в обращение модернизированной продукции:

приборы приемно-контрольные охранно-пожарные с функцией приборов объектовых оконечных NV серии 21: NV 2110, NV 2116, NV 2132 LED, NV 2164 LED (на базе контрольных плат: NV 216, NV 8804), ТУ 26.30.50-001-25832351-2023 изм.1 «Система передачи извещений «NAVIGard». Технические условия»

2. Необходимость проведения дополнительных сертификационных испытаний на соответствие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) приборов приемно-контрольных охранно-пожарных с функцией приборов объектовых оконечных NV 2110, NV 2116 в добавленной модификации корпуса (меньшего размера) NV 2007 (ранее использовалась модификация NV 2002) отсутствует, так как изменение размеров корпуса при идентичности формы, материала и способов крепления не влияет на показатели, проверяемые при подтверждении соответствия.

Необходимость проведения дополнительного анализа состояния производства отсутствует.

наименование и/или обозначение документов

Заместитель руководителя
органа по сертификации «ПОЖТЕСТ»
ФГБУ ВНИИПО МЧС России
м.п.



Эксперт-аудитор

Мизина
подпись

Е.Н. Мизина
инициалы, фамилия

Морозова
подпись

Т.В. Морозова
инициалы, фамилия